伊勢広域環境組合
粗大ごみ処理施設運転管理業務委託

仕様書

平成 25 年 9 月

伊勢広域環境組合

目　次

第１　一般仕様書 **1**

1. 一般事項 **1**

(1)　目的 1

(2)　業務の範囲 1

(3)　業務の履行 1

(4)　運転管理 1

(5)　総括責任者等の選任 1

(6)　業務従事者の職務及び知識経験等 1

(7)　労務管理 2

(8)　教育・訓練等 2

(9)　提出書類 2

(10)　緊急事態発生時の対応 2

(11)　秘密等の保持 3

(12)　関係法令の遵守 3

(13)　契約終了時の業務引継 3

(14)　業務履行の監視 3

(15)　損害の賠償 3

(16)　契約解除 3

(17)　その他 3

(18)　疑義 3

2. 業務要領 **4**

(1)　業務計画 4

(2)　運転操作 4

(3)　保守点検 4

(4)　修繕等 4

(5)　報告書等 4

3. 管理費用範囲 **5**

(1)　支給・貸与物件等 5

(2)　乙の負担費用 5

第２　特記仕様書 **6**
1. 業務概要 **6**
(1)　業務の概要 6
(2)　業務の範囲 6
(3)　業務従事者名簿等の提出 7
(4)　有資格者等の配置 8
(5)　保全の職務 8
(6)　従事者の交代 8
(7)　従事者の服装 8
2. 業務内容 **9**
(1)　業務内容 9
(2)　業務日等 11
(3)　勤務時間 12
(4)　連絡調整等 12

第1　一般仕様書

1. 一般事項

(1)　目的

本仕様書は、伊勢広域環境組合(以下「甲」という。)が設置した粗大ごみ処理施設、その他関連施設等(以下「施設」という。)での運転管理業務(以下「本業務」という。)を安全かつ適正に遂行するため、必要な事項を定めるものである。

(2)　業務の範囲

本業務の委託範囲は、特記仕様書に掲げる設備の運転操作、監視、記録、日常的な保守点検、保全整備及びこれら運転管理に付随する一切の業務とする。

(3)　業務の履行

受託者(以下「乙」という。)は、業務の公共的使命、社会的重要性を十分に認識し理解して、施設の運転管理を円滑に行うとともに、施設の機能を十分に発揮できるよう契約書、仕様書、特記仕様書、業務提案書及びその他関係書類に基づき、効率的かつ経済的に業務を履行すること。

(4)　運転管理

ア　施設の運転管理は、施設の性能を十分に発揮させるように効率的かつ経済的な運転を行うこと。

イ　施設の運転管理にあたっては、公害防止関係法令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)及び特記仕様書に定める公害防止管理基準を遵守すること。

(5)　総括責任者等の選任

ア　乙は、業務を適正に履行するために必要な業務従事者を配置し、業務従事者の中から総括責任者、主任、運転員(以下「総括責任者等」という。)を選任しなければならない。

イ　選任された総括責任者等が病気その他の事由により、長期にわたり職務の遂行が困難な場合は、新たに総括責任者等を選任しなければならない。

ウ　業務提案書に記載した配置予定の総括責任者は、病気、死亡、退職等極めて特別な理由を除き、原則として変更することが出来ない。

(6)　業務従事者の職務及び知識経験等

業務従事者の職務及び必要な資格、知識経験等は、次のとおりとする。

ア　総括責任者は、施設全般に精通し業務の総括者としての十分な知識、経験を有し、施設に常駐し甲の指示に従い、現場の総括者として業務に関する指揮監督及び一切の事項を処理する。

イ　総括責任者は、業務の公共的使命の重大性に鑑み、関係法令等を遵守し、また現場作業の安全及び秩序を保ち、事故、火災等の防止に努めなければならない。

ウ　総括責任者は、施設の異常又は故障を発見した場合は、速やかに適切な処置をとるとともに、甲に報告し、その指示を受けるものとする。

エ　総括責任者は、同等施設の運転実務経験を5年以上有する者とし、かつ、管理監督者としての経験を有する者であること。

オ　主任は、専門技術及び知識を有し、運転操作、保守点検等を総合的に現場指導等ができ、総括責任者を補佐し、総括責任者が事故又は不在の時にはその職務を代理する。

カ　主任は、適正な設備機器の運転状況の判断、操作及び保守点検、保全整備等の内容判断ができ、3年以上の実務経験を有する者とする。

キ　運転員は、適正な設備機器の運転、操作及び保守点検、保全整備等ができ、1年以上の実務経験を有する者とする。

(7)　労務管理

乙は、業務を実施するにあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

ア　業務従事者の勤務については、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保健法、厚生年金保健法、雇用保険法等の労働関連法規を遵守すること。

イ　業務従事者の業務にあたっては、労働安全衛生関係法規等に基づく作業主任者、取扱責任者等を適正に配置し、作業の安全を一義として、作業効率、作業能率の向上に努めること。

ウ　乙は、業務従事者の労働管理、人事管理上の一切の責任を負うものとする。

(8)　教育・訓練等

ア　乙は、施設の適正な管理と安定した運転を維持するため、業務従事者に必要な指導、教育、訓練等を実施すること。

イ　乙は、業務上特に危険な作業については、労働災害を防止するために万全な体制を確立し、業務従事者に適正な指導教育を行うこと。

(9)　提出書類

乙は、契約締結後速やかに、次の書類を甲に提出すること。

ア　総括責任者等選任届

イ　業務従事者名簿

ウ　職務分担届

エ　資格取得者名簿

オ　非常招集体制表

カ　安全衛生管理組織図

キ　その他、甲が指示する書類

(10)　緊急事態発生時の対応

ア　乙は、地震、大雨、台風等の災害時及び爆発、火災、人身事故、その他設備及び機器類に関する重大な故障などの緊急事態の発生に備え、業務従事者を非常招集できる体制を確立しておくこと。

イ　乙は、緊急事態が発生した場合には、直ちに業務従事者を所定の場所に配置して適切な措置を講ずるとともに、甲に直ちに連絡すること。

ウ　乙は、緊急事態発生時の対応措置について、甲に書面で速やかに報告すること。

エ　乙は、緊急事態が発生した場合には、人身の安全を確保するとともに、環境及び施設へ与える影響を最小限に抑えるように施設を安全に停止させるなど、二次災害の防止に努めること。

(11)　秘密等の保持

乙は、業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、本業務の契約満了後も同様とする。

(12)　関係法令の遵守

乙は、業務の履行にあたっては関係法令を遵守すること。

(13)　契約終了時の業務引継

乙は、契約の完了する日までのうち、甲が必要と認められる時期において、次期業務受託者等、甲が指定する者への業務の引継ぎを行わなければならない。また、甲が指定する者への業務引継ぎは、引継書及び現地指導によるものとし、引継書の内容については、甲の承認を得なければならない。

(14)　業務履行の監視

甲は、乙により実施される運転管理業務の状況について必要な監視を行い、施設の運転管理の方法について協議し、必要に応じて運転計画書等を施設の現状に即した内容に改定するよう求めることができる。

この場合、履行状況の監視は、乙から提出される各種報告書等により行う。また、甲は、必要に応じ、自らの負担において施設に係る調査を行うことができる。

(15)　損害の賠償

乙は、委託期間に関する損害の賠償については、本業務の業務委託契約書(以下「契約書」という。)及び伊勢広域環境組合粗大ごみ処理施設運転管理業務委託入札説明書(以下「入札説明書」という。)に基づき定めるものとする。

(16)　契約解除

甲は、乙が本業務を継続できない事態が生じた場合には、契約書及び入札説明書に基づき、契約を解除することができる。

また、契約の解除日は、次の委託業者の契約が完了するまでとし、施設の運転管理業務は継続すること。また、その費用及び労務管理等は乙が負担するものとする。

(17)　その他

乙は、ＩＳＯ等の運用に係わる協力団体としての制約を受けるもので、業務遂行において、甲と同様の行動等を図るものとする。

(18)　疑義

乙は、本業務の実施にあたり、仕様書に明記されていない細部の事項及び業務遂行中に疑義が生じた場合は、速やかに甲と協議を行い、問題の解決を図らなければならない。

2. 業務要領

(1) 業務計画

乙は、特記仕様書に定める運転計画書等を作成し、速やかに甲に提出すること。

(2) 運転操作

ア　施設の運転は、運転計画書、甲が貸与する機器取扱説明書及び操作説明書に基づいて、適正にその業務を履行すること。

イ　甲の実施する修繕工事等に伴い、運転計画書等の変更が必要な場合には、乙は甲と協議して変更すること。

ウ　甲により施設の停止及び運転等の指示があった場合は、速やかにその体制をとること。

(3) 保守点検

ア　乙は、常に施設の保守管理に注意を払い、日常保守点検は、特記仕様書に基づいて、実施すること。

イ　予備の機材、部品等の整理・整頓に心掛け、適正に保管・管理を行うこと。なお、貸与された用具類、工具類及び機器等を紛失した場合は、乙が責任をもって補充しなければならない。

(4) 修繕等

ア　乙は、日常保守点検時にて発見した不良箇所や故障発生箇所を、備付工具、補修材料等を用い甲の承諾を得て修繕すること。ただし、緊急を要する場合には、速やかに適切な措置を講じるとともに、直ちにその状況を甲に報告し、その指示を受けなければならない。

イ　業務の履行上、乙の故意又は過失に起因して、施設、設備等に故障、破損、事故等が発生した場合は、直ちにその状況を甲に報告するとともに、すべて乙の責任において処理すること。

(5) 報告書等

乙は、特記仕様書に基づき、日報、月報、年報、各種報告書等を作成し、日報については、翌日に、各種報告書等については、指定された期日までに甲に提出すること。

3. 管理費用範囲

(1) 支給・貸与物件等

ア　乙が業務履行のために必要とする物件等で、甲が支給及び貸与する物件等は、次のとおりとする。

(ｱ) 支給物件

a　電気、水道、ガス

b　各種薬剤、燃料及び油脂類

c　予備品、消耗品、補修材料

(ｲ) 貸与物件

a　構内電話設備、拡声設備

b　保守点検用具、備付工具、工作用機器

c　ホイルローダー、フォークリフト、２ｔダンプ

d　完成図書(機器取扱説明書及び操作説明書、機器図面、配置図、系統図などの竣工図類)

e　駐車場

f　その他甲が必要と認めたもの

(ｳ) 施設及び附帯設備等の使用

運転管理に必要な各室、トイレ等

イ　甲は、支給物件の使用状況について、必要に応じて乙に報告を求めることができる。

ウ　乙は、これらの物件等を善良なる管理者の注意をもって適正に管理、使用するとともに、効率的かつ経済的に使用しなければならない。

エ　乙は、これらの物件等の紛失、損傷等又は物件の不適切な使用が有った場合には、乙の責任において補充し、若しくは現状復旧しなければならない。

(2) 乙の負担費用

次の費用、物件は乙が負担する。

ア　業務に従事する者の給料、手当、福利厚生費等の人件費

イ　業務に従事する者に支給する作業服、作業靴、ヘルメット、名札、防塵マスク、無線機、各種安全用具及び生活用具等の物件費

ウ　業務に必要な外線電話の設備及び維持費

エ　業務に必要な事務用消耗品、通信運搬費、事務用備品、清掃用品等の経費等

オ　甲が支給し、貸与する物件以外のその他の業務に必要な費用

カ　業務の引継に必要な費用人件費

第2　特記仕様書

1. 業務概要

(1)　業務の概要

業務の概要は、次に掲げるとおりである。

ア　業務委託名　　粗大ごみ処理施設運転管理業務委託

イ　委託期間　　平成26年4月1日から平成28年3月31日まで

ウ　業務実施場所　　伊勢市西豊浜町653番地　清掃工場

エ　施設名称　　伊勢広域環境組合　粗大ごみ処理施設

オ　施設概要

項　目	内　容
処理方式及び能力等	横型回転式破砕機　　30ｔ/5ｈ×1基 剪断式破砕機　　15ｔ/5ｈ×1基
建設概要	鉄骨造1部鉄筋コンクリート造　地上4階地下1階
延床面積	2,849 ㎡
供用開始年月	平成7年2月
設計・施工	川崎重工業株式会社

カ　公害防止管理基準　別紙1のとおり

キ　ごみ搬入受付

搬入ごみの受入日は、原則として、月曜日から金曜日とし、土曜日、日曜日、祝日、年始の1月1日から3日までは受入を行わない。(ただし、甲が定めたハッピーマンデー等の臨時受入日を除く)

受入時間は、原則として、8:30～16:45(12:00～13:00を除く)とする。(ただし、年末年始等については、甲が定めた受入時間帯とする。)

(2)　業務の範囲

業務の範囲は、次のとおりである。

ア　運転計画書の作成

施設の運転計画書は、甲が作成する年間粗大ごみ処理予定量に基づき作成すること。

イ　次に掲げる設備の運転操作、保守点検(日常、月例等)、保全整備、測定記録等

(ｱ)　プラットホーム

(ｲ)　破砕困難物置場

(ｳ)　破砕困難物除去装置

(ｴ)　剪断式破砕機及び関連施設

(ｵ)　回転式破砕機及び関連施設

(ｶ)　トロンメル及び関連施設

(ｷ)　磁選機、アルミ選別機及び関連施設
(ｸ)　各コンベヤ及び関連施設
(ｹ)　集塵装置及び関連施設
(ｺ)　電気設備・計装設備
(ｻ)　各貯留ホッパ及び付帯設備
(ｼ)　給排水・換気設備
(ｽ)　有害ごみ(蛍光管、水銀体温計等)破砕設備
(ｾ)　その他プラスチック製容器包装圧縮梱包設備
(ｿ)　ビン選別コンベヤ設備
(ﾀ)　バグフィルター設備
(ﾁ)　ガラス類、陶磁器類受入用ローラーコンベヤ設備
※(ｾ)から(ﾀ)までの運転操作は除く

ウ　搬入車両の誘導及び投入指導、粗大ごみの投入、プラットホームの整理(蛍光管、乾電池、処理困難物前処理等)及び清掃に関する業務

エ　各貯留ホッパーから搬出トラックへの積込業務及び搬出配車手配

オ　ガラス類・陶磁器類の受入、選別、ボックス容器の管理、コンテナー積込業務及び搬出配車手配

カ　粗大ごみ及び破砕物の組成分析(現場で可能なもの)に関する業務

キ　有害ごみ(蛍光管、水銀体温計等)の受入、破砕業務

ク　資源びん(白・茶・その他)の粉砕業務及び搬出配車手配

ケ　破砕不燃残渣の搬出配車手配

コ　施設全般の火災防止及び盗難防止の監視業務

サ　施設全般において緊急な事態が発生した場合の処置対応業務(夜間・土曜・日曜・祝日含む)

シ　休業日及び夜間の施設管理
(ｱ)　機械警備の開始操作及び解除操作
(ｲ)　施設の施錠、開錠

ス　施設内及び施設周辺の清掃、整頓
(ｱ)　装置、設備、工場棟各室内、廊下及び乙が使用する部屋等の清掃
(ｲ)　物品等の整理整頓
(ｳ)　運転日誌等帳票類の整理整頓

セ　薬剤、消耗品類、貸与物件等の管理
(ｱ)　業務に関する消耗品類、油脂類の管理、在庫確認、受入立会
(ｲ)　貸与物件の管理

ソ　測定・分析業務
(ｱ)　破砕不燃残渣成分含有量試験
(ｲ)　破砕不燃残渣重金属溶出試験

(3)　業務従事者名簿等の提出

乙は、業務従事者の役職(担当)、氏名、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、資格を記載した業務従事者名簿及び次項に規定する資格取得者名簿及び有資格者証の写しを、甲に提出すること。

(4)　有資格者等の配置

乙は、次の資格を有する者及び運転に必要な知識及び実務経験者を配置し、必要な作業主任者、取扱責任者を選任し届けること。

ア　廃棄物処理法施行規則第17条に規定する廃棄物処理施設技術管理者(破砕・リサイクル処理施設)

イ　床上操作式クレーン特別教育修了者

ウ　危険物取扱者(乙種第4類)

エ　アーク溶接特別教育修了者

オ　ガス溶接技能講習修了者

カ　電気工事士(第2種)

キ　車両系建設機械運転技能講習修了者

ク　フォークリフト運転技能講習修了者

ケ　その他業務の履行上法令で定められた資格者

※複合資格者を認める。

(5)　保全の職務

ア　乙は、設備の各種点検を専門的立場で継続して行い、甲が行う整備計画書作成のための資料として整理すること。

イ　乙は、甲が行う施設の修繕工事時等には、工程及び内容を十分把握して、打合せ等に出席し、また、積極的に作業中の立会いを行い、完成後の試運転等に立会うこと。

ウ　乙は、法定点検記録など、施設運営に必要不可欠な事項及び整備計画の実施に関する記録、整理をすること。

エ　乙は、整備計画書に含まれない機器整備について、状況変化を見極め、整備の必要性の判断を行い、定期的な保全整備を実施すること。

オ　乙は、突発的に発生する故障で、部品交換及び軽易な修繕を実施すること。

(6)　従事者の交代

ア　乙は、業務従事者の変更が必要なときは、原則として20日前までに有資格者証の写しを添えて甲に提出し、承諾を受けるものとする。

イ　乙の業務従事者が交代するときは、十分な実務引継ぎ期間をもって交代するものとする。

ウ　甲は、業務遂行にあたり不適切と認められる者については、甲と乙で協議のうえ交代させることができる。

(7)　従事者の服装

ア　乙は業務従事者に安全かつ清潔な統一した服装を着用させ、名札等により業務従事者であることを明らかにすること。

イ　業務従事者は、作業上義務付けられた安全用具、ヘルメット、防じんマスク、名札、作業服、作業靴(安全靴)等を使用し又は着用すること。

2. 業務内容

(1) 業務内容

一般的な業務内容については、次のとおりとする。

ア　適用範囲

本業務内容は、施設運転管理の一般的なものについて定めるものであり、本業務内容に明記なき事項であっても、施設の良好な運転を維持するために、必要な事項について甲、乙協議のうえ必要な処置を講じること。

イ　管理

業務において、責任者等を選任し、あらゆる状態において対処すること。また、業務に関する従事者の管理監督については、乙がすべての責任を負うものとする。

ウ　安全衛生

業務に関する運転及び点検整備は、労働安全衛生法等の関係諸法令に基づき従事者の安全と健康を確保するよう努めること。特に次の作業については、安全対策要領書等を作成し、十分な安全に留意すること。

(ｱ)　薬剤等の取扱作業

(ｲ)　高所作業

(ｳ)　電気作業

(ｴ)　高温、高圧作業

(ｵ)　粉塵等の発生場所における作業

(ｶ)　回転機器の取扱い作業

エ　作業計画

業務に関する作業を行うに当たっては、年間、月間及び週間作業計画を立案し、甲の承諾を受けるものとする。特に点検整備については、あらかじめ作業計画を立案し、工程、内容等を、甲と十分協議して決定するものとする。

オ　施設の運転に関する作業

運転計画書、機器取扱説明書及び操作説明書に基づく各種施設の運転操作を実施すること。

カ　業務に関する機器及び装置に共通する作業

業務に関する機器及び装置に共通する作業の内容は、次のとおりとする。

(ｱ)　機器、装置、操作盤及び装置廻り床、排水溝等の清掃

(ｲ)　プラント設備全体の整理・整頓・清掃・清潔作業実施

(ｳ)　日常点検

日常の点検及び記録の内容は次のとおりとする。

a　日常巡視点検記録

b　日報その他による点検

(ｴ)　保全整備

保全整備の内容は次のとおりとする。

a　運転計画書、機器取扱説明書及び操作説明書に基づく各種施設の点検整備

b　剪断式破砕機の切断刃の反転、交換

c　回転式破砕機のハンマー、スパイダーライナーの反転、交換

d　各コンベヤのシールラバー等の交換、調整

e　各種バルブ、配管の交換、溶接補修

f　各機器のオイル交換、補充

g　薬剤、その他消耗品類補充

k　甲が行う修繕工事等の立会

(ｵ)　電気保安

電気保安の内容は次のとおりとする。

a　保安規定に基づく電気設備の日常点検

b　停電及び電気事故に対する訓練

c　電気年次点検における停電、復電操作及び立会い

(ｶ)　薬剤及び消耗品類等の管理

在庫の管理に関して、運転業務に支障がないよう甲との連絡を密に取ること。

(ｷ)　異常時の適正な処置と甲への連絡

(ｸ)　運転、保守点検等の日報、月報、各種報告書及びその他関係書類等の提出

甲に提出する書類等は次のとおりとする。

a　運転日誌

b　整備報告書

c　事故・故障報告書

d　点検表

(a)　点検表

(b)　横型回転式破砕機ハンマー記録表

(c)　破砕不適物除去装置　点検記録表

(d)　各コンベヤ点検記録表

(e)　供給フィーダー点検記録表

(f)　消臭液噴霧装置点検記録表

(g)　せん断式破砕機点検記録表

(h)　横型回転式破砕機点検記録表

(i)　破砕部用送風機点検記録表

(j)　各ホイスト点検記録表

(k)　磁力選別機点検記録表

(l)　不燃物・可燃物選別装置点検記録表

(m)　風力選別機点検記録表

(n)　アルミ選別機点検記録表

(o)　各貯留ホッパー点検記録表

(p)　サイクロン点検記録表

(q)　バグフィルタ点検記録表

(r)　プラント給水・排水ポンプ点検記録表

(s)　補機類点検リスト

e　月例報告書

(a)　業務報告書

(b)　運転実績表

(c)　運転予定表

(d)　作業班別表

(e)　設備管理要点計画表

(f)　運転管理データ

(ｹ)　修繕台帳の記入、処理及び整理

(ｺ)　その他甲が指示する事項

キ　施設の管理

(ｱ)　火元責任者を選任し、火気の始末を徹底して、火災の予防に努めること。

(ｲ)　施設の機器、備品、工具等の紛失及び無断侵入者がないよう努めること。

(ｳ)　施設内の巡視を行い、公害防止に努めること。

(ｴ)　照明の点灯は、節電に努め、点灯時間、消灯時間に注意して調節を行うこと。

ク　測定分析業務

(ｱ)　乙は、測定・分析の時期等は、運転管理計画書等に記載し、施設の運転に支障のないよう測定・分析業務を実施すること。(具体的な測定内容は別紙２に示すとおり)

(ｲ)　測定・分析業務を実施する機関の条件を以下のとおりとする。

a　測定・分析業務は、乙に関わりのない(グループ会社、子会社等でない)第三者機関が実施することとし、事前に組合の了承を得ること。

b　計量証明事業登録(濃度)をされている機関が実施すること。

(ｳ)　乙は測定・分析を実施した結果を、その都度、甲に提出すること。

ケ　破砕不燃残渣の組成分析

(ｱ)　破砕不燃残渣の組成分析の頻度は、年１回を原則とする。

(ｲ)　定期的な分析のほか、搬入物の変化等により、組成が変わったと思われる際に甲と協議のうえ、実施すること。

(ｳ)　破砕不燃残渣のサンプルから金属類、可燃物、不燃物等を選別し、重量比によって組成分析することとする。

(ｴ)　詳細な手順については、甲と協議のうえ、決定すること。

(ｵ)　乙は分析結果を、その都度、甲に提出すること。

コ　その他業務

その他、甲と乙との協議による業務を実施すること。また、本業務の目的達成及び施設の機能(性能)発揮のため、仕様書に明記されていない事項であっても業務遂行上必要と認められる業務については、記載の有無にかかわらず乙の責任において全て行うものとする。

(2)　業務日等

ア　業務日は、原則として土曜日、日曜日、祝日、12月31日から翌年の1月3日までの日を除くものとする。

イ　ハッピーマンデー及び七夕清掃日は受入業務のみ行うものとする。

ウ　甲の方針に基づき若干の変更もあり得るものとする。

エ　甲により施設又は設備の休止等の指示があった場合は、速やかにその体制をとること。

(3)　勤務時間

ア　業務時間は8時30分から17時15分までとする。（運転完了後の清掃を含む）

イ　甲の方針に基づき若干の変更もあり得るものとする。

(4)　連絡調整等

ア　乙は、甲が開催する次の連絡調整会議に出席すること。

(ｱ)　安全衛生委員会

(ｲ)　安全パトロール

(ｳ)　その他、甲の招集する会議等

イ　乙は、業務を安全かつ適正で効率的に履行するため、月1回以上の甲乙共同会議を開催すること。

別紙１

（公害防止管理基準）

騒音・振動・悪臭(敷地境界線にて下記に規定する基準値以下とすること)

項　目		運転管理基準
騒音	朝夕	55 dB
	昼間(稼働時)	60 dB
	夜間	50 dB
振動	昼間(稼働時)	60 dB
	その他	55 dB
悪臭	アンモニア	1 ppm
	メチルメルカプタン	0.002 ppm
	硫化水素	0.02 ppm
	硫化メチル	0.01 ppm
	二硫化メチル	0.009 ppm
	トリメチルアミン	0.005 ppm
	アセトアルデヒド	0.05 ppm
	プロピオンアルデヒド	0.05 ppm
	ノルマルブチルアルデヒド	0.009 ppm
	イソブチルアルデヒド	0.02 ppm
	ノルマルバレルアルデヒド	0.009 ppm
	イソバレルアルデヒド	0.003 ppm
	イソブタノール	0.9 ppm
	酢酸エチル	3 ppm
	メチルイソブチルケトン	1 ppm
	トルエン	10 ppm
	スチレン	0.4 ppm
	キシレン	1 ppm
	プロピオン酸	0.03 ppm
	ノルマル酪酸	0.001 ppm
	ノルマル吉草酸	0.0009 ppm
	イソ吉草酸	0.001 ppm

別紙2

（測定・分析業務）

頻度および測定場所

項　目		頻　　度	測定(採取)場所
破砕不燃物	成分含有量試験	1回/年	不燃物貯留コンテナ内
破砕不燃物	重金属溶出試験	1回/年	不燃物貯留コンテナ内

成分含有量の試験項目

No.	項　目
1	Pb
2	Cd
3	Cr
4	As
5	Hg
6	Ni

重金属溶出試験の試験項目

No.	項　目
1	アルキル水銀化合物
	水銀又はその化合物
2	カドミウム又はその化合物
3	鉛又はその化合物
4	有機燐化合物
5	六価クロム化合物
6	砒素又はその化合物
7	シアン化合物
8	ポリクロリネイテッドビフェニル
9	トリクロロエチレン
10	テトラクロロエチレン
11	ジクロロメタン
12	四塩化炭素
13	1,2-ジクロロエタン
14	1,1-ジクロロエチレン
15	シス-1,2-ジクロロエチレン
16	1,1,1-トリクロロエタン
17	1,1,2-トリクロロエタン
18	1,3-ジクロロプロペン
19	テトラメチルチウラムジスルフィド
20	2－クロロ－4,6－ビス(エチルアミノ)－S－トリアジン
21	S－4－クロロベンジル＝N,N－ジエチルチオカルバマート
22	ベンゼン
23	セレン又はその化合物